

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-VY.ЭО30.В.00136/19

ЗАЯВИТЕЛЬ Иностранное производственное унитарное № **0010478** предприятие «Саламандер оконные и дверные системы». Место нахождения и фактический адрес: 225003, Брестский район, р-н Аэропорта, СЭЗ «Брест», Республика Беларусь. Телефон: (375) 162 97 30 60. Факс: (375) 162 97 30.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Иностранное производственное унитарное предприятие «Саламандер оконные и дверные системы». Место нахождения и фактический адрес: 225003, Брестский район, р-н Аэропорта, СЭЗ «Брест», Республика Беларусь. Телефон: (375) 162 97 30 60. Факс: (375) 162 97 30.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации «Огнестойкость» Закрытого акционерного общества «Центр сертификации и испытаний «Огнестойкость». Место нахождения: 141080, Московская обл., г. Королев, ул. Горького, д. 12, пом. VIII. Фактический адрес: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 64, пом. 15, 16, 17 (комн. 504, 505, 506). Телефон: (495) 150-08-01, факс: (495) 150-08-01. ОГРН: 1105018003936. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ЭО30 выдан 22.01.2014 Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Профили поливинилхлоридные белые ламинированные и неламинированные систем «Brüggmann» и «Salamander» для окон и дверей, выпускаемые по ГОСТ 30673-2013, СТБ 1264-2001. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3916 20 000 0

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Группа горючести (ГОСТ 30244-94): Г4 – для профилей ламинированных, Г3 – для профилей неламинированных; группа воспламеняемости (ГОСТ 30402-96): В3 – для профилей ламинированных, В2 – для профилей неламинированных; группа дымообразующей способности (ГОСТ 12.1.044-89*) – Д2, группа токсичности продуктов горения (ГОСТ 12.1.044-89*) – Т2.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 62 с/см-2019, № 63 с/см-2019 от 12.12.2019 ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21МЭ70 от 19.12.2013, акт оценки производства сертифицируемой продукции № 0406 стр/см/оп от 05.12.2019 ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ЭО30 от 22.01.2014.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 13.12.2019 по 12.12.2024

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

И.П. 

Эксперт (эксперты)

Подпись

Подпись

М. М. Назарова
инициалы, фамилия

Ю. И. Графская
инициалы, фамилия

